



ОГУЗП ОБЛКОММУНЭНЕРГО

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Филиал «Саянские электрические сети»

№ акта 8 / 15-у

Акт проверки прибора учета от «05 февраля 2015 г. (время)

Потребитель:

МКОУ ДОД Усть-Удинская районная ДШИ Детская школа искусств

(юридическое наименование потребителя)

Договор № (Лицевой счет) _____ Электроустановка (№, наименование, адрес электроустановки)

Детская школа искусств

Усть-Уда ул. Пушкина, № 2

(населенный пункт, улица, № дома, телефон)

Состав уполномоченных представителей:

1. Представитель сетевой организации (ФИО) Москалева Галина Алексеевна
2. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) Кузнецов Александр Александрович
3. Собственник объектов электроэнергетики, к которым присоединены энергопринимающие устройства (ФИО) _____
4. Собственник прибора учета (ФИО) Покрасенко Сергей Владимирович
5. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) Покрасенко Сергей Владимирович
6. Обслуживающая организация (ФИО) _____
7. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) _____

Результат выполнения


Сведения по замененным приборам и пломбировке цепей учета:

Счетчик	Место установ ки	Тип счетчика	Заводской номер	Уном, В / Ином. А	Знач н.	Показани е	Год выпуска. Дата г/п	Межпо вероч. интервал	Класс точ.	Наличие обогрева	Ку	№ пломб на клемной крышке счетчика
Устано влен	В здании	ЦЭ 6803В	00907302 3001275	380/ 5/60А	6	054561	2 кв-л 2009	16	1	Не требуется	1	45
Демонтированные трансформаторы тока									Сведения о снятой дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Класс точн.	Ктт	№№ снятых пломб			Опломбированный элемент		№ пломб	
Фаза «А»												
Фаза «В»												
Фаза «С»												
Установленные трансформаторы тока									Сведения о дополнительной пломбировке			
Место установки	Тип	Заводской номер	Дата г/п	Межповер. интервал	Класс точн.	Ктт	№№ установ. пломб		Опломбированный. элемент		№ пломб	
Фаза «А»												
Фаза «В»												
Фаза «С»												

Трансформаторы напряжения: тип _____ Дата госповерки _____ Ктт _____

1. Проверка правильности схемы включения счетчика (с применением прибора ВАФ).

Данные для построения векторной диаграммы (измерения проведены относительно фазы и нуля):



$I_a = \text{mA}, \varphi_a = \text{°}$
 $I_b = \text{mA}, \varphi_b = \text{°}$
 $I_c = \text{mA}, \varphi_c = \text{°}$

Определено прямое (обратное)
 чередование фаз на счётчике.

2. Проверка исправности электрического счетчика	$P_{\text{расч.}} = 1,73 \times 6,23 \times 488,33 \times 0,98$	$P_{\text{расч.}} = 4,53 \text{ кВт}$	Не баланс 0,6 %
$P_{\text{изм.}} = 3600 \times N \times K_{\text{ТТ}} / (t \times A)$	$P_{\text{изм.}} = 3600 \times 20 \times / 800 \times 20$	$P_{\text{изм.}} = 4,50 \text{ кВт}$	$H_b = (P_{\text{изм.}} - P_{\text{расч.}}) / P_{\text{расч.}} \times 100\%$

$I_a = 4,7$, $I_b = 5,8$, $I_c = 8,2$, $I_{\text{ср}} = 6,23$ А. $U_{AB} = 403$ В, $U_b = 488$ В, $U_{AC} = 394$, $U_{\text{ср}} = 488,33$

Постоянная счетчика (А) 800 Кол-во оборотов (импульсов) счетчика N 20 за время t 20 с.

3. Состояние прибора учета, измерительных ТТ и ТН: (соответствуют или не соответствуют требованиям НТД), нужное подчеркнуть.

Приборы, использованные при проверке схемы коммерческого учёта (тип, заводской номер, дата следующей поверки): «Парма ВАФ-А» № №15108 16.02.15 ; Токоизмерительные клещи № 815 02.06.16

Заключение:

1. Прибор допущен (не допущен) в эксплуатацию, нужное подчеркнуть. В случае отказа в допуске прибора учета в эксплуатацию, указываются необходимые мероприятия, выполненные которых является условием для повторного допуска прибора учета
- 2.

ООО Иркутскэнергосбыт
 Начальник участка

(организация, должность лица, выполнившего работу)

(подпись)

(Ф.И.О.)

1. Представитель гарантирующего поставщика (ФИО) (подпись)
2. Собственник прибора учета (ФИО) (подпись)
3. Собственник энергопринимающих устройств (ФИО) (подпись)
4. Обслуживающая организация (ФИО) _____ (подпись)
5. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме (ФИО) _____ (подпись)
6. Представитель Сетевой организации (ФИО) (подпись)

Потребитель обязан обеспечивать сохранность наложенных пломб, надлежащее техническое состояние и безопасность приборов учета и оборудования, а также немедленно сообщать ОГУЭП «Облкоммунэнерго» о неисправностях приборов учета и средств учета энергии. Представитель потребителя: рубильник до учета опломбирован №00086011

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)