



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

П. Усть Уда

(место составления акта)

10

июля

2012 г.

(дата составления акта)

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
Усть-Удинская детская школа искусств.**

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 16 - 221 / 20 12

По адресу/адресам: П. Усть-Уда, ул. 50 лет СССР, 53.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Прибайкальского управления Ростехнадзора от
20.06 .2012 г. № 16/1957

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая, внеплановая, документарная, выездная)

Усть-Удинская детская школа искусств 3842001427

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН)

Дата и время проведения проверки:

09 07 2012 г. с ____ час. 00 мин. до ____ час. 00 мин. Продолжительность ____

2012 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность 3

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ____

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Прибайкальским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 03.07.2012г. Покрасенко Сергей Владимирович

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор ТМОЭН
Непомнящих Геннадий Стапанович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку с указанием наименования отдела, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Покрасенко Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Краткая характеристика объекта и оборудования:

МБДОУ «Детская школа искусств» – предметом деятельности является:
- обучение и воспитание в интересах воспитанников, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
ОГРН ИНН
Разрешенная мощность электроустановки кВт.
Установленная мощность кВт.
Учет расхода электрической энергии осуществляется счетчиком
1). ЦЭ6803, кл. точности 1,0. № установлен в 36 кВт
Электроснабжение выполнено от ТП- по
Схема электроснабжения соответствует 3 категории по надежности электроснабжения.
Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с СЭС
№ от 2012г.
Муниципальный контракт энергоснабжения № от .2012г.
с ООО «Иркутскэнергосбыт».

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Табл. 1

№ п.п.	Конкретное описание выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, требования которого нарушены и номер его пункта	Ответственные лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
	Название структурного подразделения (объекта, цеха)		
1	Не пересмотрен руководителем предприятия перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь груп-	ПТЭЭП 1.4.3	

	ну по электробезопасности.		
2	Не разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	ПОТРМ-016 Глава 2.4.	
3	Не укомплектованы электроустановки, согласно оформленного списка, испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и средствами оказания первой медицинской помощи.	ПОТРМ-016-2001 1.1.4	
4	Не назначен ответственный за электрохозяйство предприятия и его заместитель для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок. (Назначение произвести соответствующим документом руководителя Потребителя после аттестации в комиссии Ростехнадзора на 4 группу по эл. безопасности в эл. установках до 1000В).	ПТЭЭП п.п. 1.2.3.; 1.2.7.	
5	Не обеспечено проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок Потребителя.	ПТЭЭП п. 1.6.1.	
6	Отсутствует техническая документация указанная в п. 1.8.1. ПТЭЭП	ПТЭЭП п. 1.8.1.	
7	Отсутствует полный комплект инструкций у ответственного за электрохозяйство, необходимый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.	ПТЭЭП п. 1.8.2.	
8	Не отражается на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации.	ПТЭЭП п. 1.8.3.	
9	Отсутствует на рабочем месте ответственного за электрохозяйство комплект схем электроснабжения. Не вывешены на видном месте в помещении электроустановки основные схемы электроустановки.	ПТЭЭП п. 1.8.6.	
10	Отсутствует документация, указанная в п. 1.8.9. ПТЭЭП.	ПТЭЭП п. 1.8.9.	
11	Отсутствует паспорт на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	ПТЭЭП п. 2.7.15.	
12	Не обеспечены личной «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» работники административно-технического, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала предприятия	ПТЭЭП п.1.7.14	
13	Не соответствуют фактическим надписи, указывающие назначение присоединений, в ЩО	ПТЭЭП п.2.2.20	

За время проведения проверки устранено 0 нарушений требований норм и правил.

- выявлены факты невыполнения предписаний, выданных Прибайкальским управлением Ростехнадзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. - Предписание № 16-221 от 10. 07. 20 12 г. на ___ стр.
2. - Иные документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Непомнящих Г.С.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Покрасенко Сергей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 июля 2012 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)