

Ответ на предписание

Главному государственному инспектору Тулунского межрайонного отдела энергетического надзора Непомнящих Геннадию Степановичу
от директора МКОУДОД Усть-Удинской районной детской школы искусств
Покрасенко С.В.

Всего мероприятий	Выполнено в срок	Не истек срок № п.п.	Не выполнено в срок		
			Всего мероприятий	№ п.п.	Причина
1	2	3	4	5	6
1. Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	30.08.2012г. выполнено	-	-	-	-
2. Не разработан перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	30.08.2012г. выполнено	-	-	-	-
3. Не укомплектованы электроустановки, согласно оформленного списка, испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и средствами оказания первой медицинской помощи.	30.08.2012г. выполнено	-	-	-	-
4. Не назначен ответственный за электрохозяйство предприятия и его заместитель для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации	Ответственность за электрохозяйство прошу возложить на себя, согласно приложенного к ответу на предписание заявления – обязательства	30.09.2012г.	-	-	1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-

электроустановок. (Назначение произвести соответствующим документом руководителя Потребителя после аттестации в комиссии Ростехнадзора на 4 группу по эл. безопасности в эл. установках до' 1000В).	директора МКОУДОД Усть- Удинской РДШИ Покрасенко С.В.				распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудован ие номинальным напряжением не выше 380 В. ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления- обязательства (Приложение №1 к настоящим Правилам) без проверки знаний. Зарегистрировано в Минюсте России №4145 от 22 января 2003 года ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
5. Не обеспечено проведение технического об- служивания, планово- предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции обо- рудования электроустановок Потребителя.	Разработан план работ проведения технического обслуживания на 2012-2013 уч.год и начато его выполнение.	30.12.2012г.			Заложены в проект бюджета школы денежные средства на 2013г. на электротехническо е обслуживание. И будет заключен договор с Усть- Удинским РЭС .

6.Отсутствует техническая документация указанная в п. 1.8.1. ПТЭЭП	выполнено	-	-	-	-
7. Отсутствует полный комплект инструкций у ответственного за электрохозяйство, необхо- 1 1-8.2. димый комплект - у соответствующего персонала на рабочем месте.	выполнено	-	-	-	-
8. Не отражается на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации.	выполнено	-	-		
9. Не отражается на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации.	30.09.2012г. выполнено	30.09.2012г	-		
10. Отсутствует на рабочем месте ответственного за электрохозяйство комплект схем электроснабжения. Не вывешены на видном месте в помещении электроустановки основные схемы электроустановки.	30.09.2012г. выполнено	30.09.2012г	-	-	-
11.Отсутствует паспорт на каждое находящееся в	20.09.2012г. выполнено	30.09.2012г.	-	-	-

11.Отсутствует паспорт на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	20.09.2012г. выполнено	30.09.2012г.	-	-	-
12. Не обеспечены личной «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» работники административно-технического, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала предприятия	10.09.2012г. выполнено	30.09.2012г.	-	-	-
13. Не соответствуют фактическим надписи, указывающие назначение присоединений, в ЩО	30.07.2012г. выполнено	30.07.2012г.	-	-	-



Директор МРОУ ДОД Усть-Удинской районной ДШИ:

С.В.Покрасенко

21.09.2012г.